Malbork, dnia 28 marca 2025 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Malborku

HK.9022.1.97.2025.IK

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Stare Pole za 2024 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Centralnego Wodociągu Żuławskiego, zaopatrującego obszar 10 gmin m.in. obszar gminy Stare Pole.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez jednostki odpowiedzialne za jakość wody do spożycia i realizujące obowiązek kontroli wewnętrznej w roku 2024 na terenie gminy Stare Pole pobrano do analizy 15 próbek. Była to woda pobrana w stałych punktach monitoringowych z sieci wodociągowej i bezpośrednio u konsumenta. Pobór próbek odbył się w oparciu o ustalony z PPIS w Malborku roczny harmonogram badań.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem zakres badań monitoringu jakości wody obejmował parametry grupy A i B.

Badania zostały wykonane w akredytowanych laboratoriach tj.: Laboratorium Badania Wody PSSE w Kwidzynie, Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie oraz Eurofins OBiKŚ sp. z o.o. w Katowicach posiadających uprawnienia do wykonywania w/w badań.

Częstotliwość poborów próbek wody do badań uzależniona była od wielkości wodociągu (tj. produkcji wody i ilości odbiorców) i jego rodzaju (tj. wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę).

Poniższa tabela przedstawia zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wraz z danymi dotyczącymi wielkości produkcji wody, liczby zaopatrywanej ludności, miejscowości oraz sposobów uzdatniania wody.

Producent wody	**Nazwa wodociągu**	**Produkcja w m³/dobę**	**Liczba zaopatrywanej ludności**	**Miejscowości zaopatrywane w wodę**	**Metody uzdatniania wody**
Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28a 82-100 Nowy Dwór Gdański	Centralny Wodociąg Żuławski-Ząbrowo gm. Stare Pole	9900	4167	Janówka; Kaczynos; Kikojty; Klecie; Kławki; Kraszewo; Królewo; Krzyżanowo; Parwark; Stare Pole; Szaleniec; Szlagnowo; Ząbrowo; Złotowo; Kaczynos Kolonia	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie, filtracja I° i II°

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 31 82-200 Malbork	WP Malbork	4410	193	Krasnołęka, Zarzecze	odmanganianie, odżelazianie, mieszanie, filtracja

Analiza uzyskanych wyników badań nie wykazała przekroczeń badanych parametrów na omawianym terenie.

W roku 2024 nie odnotowano zgłoszeń niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody na omawianym obszarze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku na podstawie kontroli sanitarnych, raportów z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez podmiot zarządzający wodociągiem, tut. Inspektor Sanitarny wydawał oceny okresowe jakości wody potwierdzające zgodność badanych parametrów z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz stwierdził **przydatność wody do spożycia przez ludzi z Centralnego Wodociągu Żuławskiego oraz Wodociągu Publicznego Malbork.**

Na podstawie § 26 oraz § 27 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) mieszkańcy gminy Stare Pole będący odbiorcami wody z w/w wodociągów uzyskują informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów umieszczanych na stronach internetowych urzędu gminy oraz administratora wodociągu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Malborku
Elżbieta Zybko
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Pismo przesłano drogą elektroniczną (e-Doręczenia)

Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Stare Pole
   ul. Marynarki Wojennej 6
   82-220 Stare Pole
   a/a